

Stavebnímu řádu IV.

na vědomí se schválenými plány a na dozor v příčině
sahání ul. pozemku skládkou materiálů a lešení.

St. Cind

Započato 27 června 1921. za mag. radu.

Holandské dne 8. dubna 1922.

Poslání od 15. dubna 1922.

celkový propletok na zahradě plochy uliční stavební materiálů
a lešení stavební v holandském protokolu ze dne 8. dubna 1922.

Certifikát vydán 13. července 1922.

Tabulka o statistice vydána 9. listopadu 1922.

Provedeno, což poznamenáno v katastru
pod číslem běžným. 803 ze 1922.
ULOŽÍ SE. plány

Stavební úřad odb. 13.

V Praze, dne 9. listopadu 1922.

Novotný K.

OPIS.

Akciová společnost, dříve Škodovy závody

75294
v Plzni.

K žádosti Akciové společnosti, dříve Škodovy závody v Plzni povolila rada hlav. města Prahy ve schůzi dne 24. června 1921 na základě § 125 st.ř. stavbu pětipatrového domu na stav. č. I rozd. poz. čk. 225 na nároží ul. na Výtoni, na Hrobcí a tř. Podskalské v Praze II. na základě předložených a komisí dne 15. června 1921 zkoušených a opravených plánů za těchto podmínek:

- 1./ Za vytýčení stav. čáry a udání výšky rovinné má pan stavebník písemně /bez kolku/ žádati měst. úřad stav. /odb. III B./
- 2./ Pro povozy při stavbě zaměstnané musí býti upraven a udržován volný a bezpečný příjezd.
- 3./ Při odvážení rumu a dovážení hmot stavebních budiž přísně šetřeno předpisů řádu o zachování čistoty v ulicích.
- 4./ Skládáním stavebních hmot ani ohrazením staveniště nesmí býti zamezen přístup ku plynovým svítilnám uličním a k hydrantům.
- 5./ Plakáty na ohradě kolem staveniště zřízené nesmí se lepiti bez předchozího povolení rady městské.
- 6./ Na domovní kanalizaci a její přípojku ku stoce uliční budiž předloženy do 4 neděl detailní plán ku schválení; počátek prací kanalizačních budiž písemně hlášen nejméně 3 dny předem v měst. kanceláři kanalizační.
- 7./ Pan stavebník nebo jeho právní nástupce v držení bude povinen zříditi vlastním nákladem před celou novostavbou chodník způsobem, který mu bude úředně předepsán.
- 8./ Dokončené novostavby nesmí býti dříve používány do-
kud úředně prohlédnuta nebude a dokud k užívání jejímu povolení
dáno nebude.

Č. j. 294-11

schválených plánů odchýliti ani jakých změn stavebních provésti.
Kdyby se teprve při kollaudační komisi hledalo, že takové odchylky
nebo změny bez povolení předchozího provedeny byly nebude uděleno
povolení k užívání a obývání novostavby, dokud si nevymůže staveb-
ník dodatečné schválení a mimo to zavedeno bude pro každé provině-
ní proti ustanovení § 39 st.ř. trestní řízení.

10./ Novostavba prováděti se musí z řádně konstruovaného,
stenfřového lešení.

11./ Novostavbě rezervuje se číslo popisné 234/II ; za udě-
lení tohoto čísla popisného jest pan stavebník nebo jeho právní
nastupce povinen podati zvláštní žádost doloženou řádným polo-
pisaným plánem trojno zhotoveným.

12./ Veškeré ozdoby na novostavbě musí býti řádně zazděny
a tudíž naprosto se zakazuje zavěšovati ozdoby pouze drátem neb
jiným nedostatečným způsobem.

13./ Dle min. nař. ze dne 18. července 1906 č. 176 ř.z. musí
býti plynoměry postaveny v místnostech co možná snadno přístupných.

14./ Na zřízení domovního vodovodu budiž předem předložen
plánek, který se dodá kanceláři vodárenské k vyjádření prve než
bude schválen.

15./ V době nejkratší nejdéle do 8 dnů buďtež předloženy
statické výpočty travers a železobetonové desky základové a žele-
zobetonových konstrukcí stropních.

16./ Chodníková šachta se povoluje do odvolání za roční uzná-
vací činži 15 K a za vydání příslušného reversu, jehož znění sdělí
rada městská ref. I B. Činže tato budiž za 1921 zaplácena v hl.
měst, pokladně ihned, v příštích letech vždy do 8. ledna každého
roku.

17./ Veškeré plány musí býti dodány pro archiv na plátně
kreslené a stavbyvedoucím podepsané.

18./ Musí býti vykázan byt pro domovníka.

19./ Vzhledem k tomu, že sklepy jsou v inundaci musí býti
upraveny tak, jak § 52 st.ř. předpisuje.

20./ Navizeňe průduchy musí býti vzduchovodnými kanály
spojeny se zevnějším prostorem.

21./ Přecházkované pilíže musí býti provedeny z dobře
pálených cihel na maltu cementovou.

22./ Dimenze stropů z armovaného betonu budou před
zástupcem úřadu vyzkoušeny obtěžkací zkouškou.

23./ Příčky navržené v síle 6 cm musí býti samonosné
a armované.

24./ Na projektovaný výtaž nutno magistrátu předložiti
detailní plán v měřítku 1 : 10 s přísluš. stat. výpočtem.

25./ Pro dělnictvo na stavbě zaměstnané jest povinen
stavebník zříditi na staveništi a neb poblíže něho přístřešek

26./ Budiž dbáno všech předpisů o zabránění urazů a
k ochraně zdraví.

Náhradu za uliční pozemek výstupky zabraný, stanovila
rada městská na 695 K za 1 m² a budiž náhrada ta za plochu 4.96 m²
částkou 3447 K 20 h do 8 dnů u hlav. měst. pokladny zapravena.

Po provedené stavbě bude zabraný pozemek uliční měst
úřadem stav. odb. III B. definitivně zaměřen a cena vypočtena
Týž úřad podá ihned o zaměření zprávu radě městské / ref I A/
a stavebník musí rozdíl v náhradě dle toho snad se objevivší
dodatečně vypořádati a při kollaudaci prokázati, že náhradu
za výstupky zaplatil. Převodní poplatky z nabytí uličního
pozemku zabraného výstupky povinen je platiti stavebník.

Novostavbou touto zastaví se celkem 3608.78 m² více
užívané plochy, ze které dlužno zaplatiti dříve, než stoka do-
movní do veřejné zaústěna bude, stočné 7217 K 56 h.

K ukládání staviva vykazujeme, dohodnuvše se s radou
městskou, na odvolání místo před vlastním staveništem v ploše
150 m² ; ve příčině přesného zabrání a vykázaní místa uličního
k ukládání staviva budiž podána zvláštní žádost a oznámeno, kdy
uliční pozemek zabrán byl, při čemž podotýkáme, že ze zabrání
uličního pozemku skládkou materiálu, pokud se týče lešením musí
býti placen obvyklý poplatek.

Schválené plány /8 kusů/ jsou přinášeny.

Č.j.III-8054/21.

V Praze dne 1. července 1921.

na vědomí

za mag. radu.

Č.j.III-8054/21.

V Praze dne 1. července 1921.

OPIS.

A k c i o v á společnost, dříve Škodovy závody

v P l z n i .

K žádosti Akciové společnosti, dříve Škodovy závody v Plzni povolila rada hlav. města Prahy ve schůzi dne 24. června 1921 na základě § 125 st.ř. stavbu pětipatrového domu na stav. č. I rozd. poz. čk. 225 na nároží ul. na Výtoni, na Hrobcí a tř. Podskalské v Praze II. na základě předložených a komisí dne 15. června 1921 zkoušených a opravených plánů za těchto podmínek:

- 1./ Za vytýčení stav. čáry a udání výšky rovinné má pan stavebník písemně /bez kolku/ žádati měst. úřad stav. /odb. III B./
- 2./ Pro povozy při stavbě zaměstnané musí být upraven a udržován volný a bezpečný příjezd.
- 3./ Při odvážení rumu a dovážení hmot stavebních budiž přísně šetřeno předpisů řádu o zachování čistoty v ulicích.
- 4./ Skládáním stavebních hmot ani ohražením staveniště nesmí být zamezen přístup ku plynovým svítilnám uličním a k hydrantům.
- 5./ Plakáty na ohradě kolem staveniště zřízené nesmí se lepiti bez předchozího povolení rady městské.
- 6./ Na domovní kanalizaci a její přípojku ku stoce uliční budiž předloženy do 4 neděl detailní plán ku schválení ; počátek prací kanalizačních budiž písemně hlášen nejméně 3 dny předem v měst. kanceláři kanalizační.
- 7./ Pan stavebník nebo jeho právní nástupce v držení bude povinen zříditi vlastním nákladem před celou novostavbou chodník způsobem, který mu bude úředně předepsán.

8./ Dokončené novostavby nesmí být dříve používány dokud úředně prohlédnuta nebude a dokud k užívání jejímu povolení dáno nebude.