

00 - 294/2

✓

OBVODNÍ PODNIK BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V PRAZE 2

PRAHA 2-VINOHRADY, W. PIECKA 16

Telefony: sekretariát 25 80 82, provozní útvar 25 09 80, ekonom. útvar 25 22 23

Č. j. 66/122/66/MI/Há

V Praze dne 15.1.1966

O N V Praha 2
odbor výstavby
Nám. Míru 20
P - p - a h a 2 .



Věc : žádost o komisionální přešetření
stavu domu čp. 294 Na Hrobci 5 .

Podle vyhlášky č. 144/59- §9 odst.1 ohlašujeme Vám jako
stavebnímu úřadu, že při kontrole výše uvedeného domu bylo
zjištěno, že dům má po celé výšce prasklinu v šířce cca 1,5^{mm} a
dochází stále k dalším poruchám nosného zdivaa stropní konstrukce .
Žádáme proto o komisionální přešetření domu za účasti
hlavního statika NVP .

Obvodní národní výbor v Praze 2		Číslo
Došlo dne	20.1.1966	Vyřizuje
Čj.	1052	UKL. číslo
Přílohy		

Obvodní podnik bytového hospodářství
v Praze 2
odp. Inženýrská výstavby
Slezská č. 14 - telefon č. 257-815

Vyřizuje: *M. Párek*
Telefon čís.: 254946